

# Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.14. Databáze 2024.12.01, platnost dat od 01.12.2024

Projekt: R-L1-STW-AZP-20  
Číslo: R-L1-STW-AZP-20  
Rozváděč: R-L1-STW-AZP-20  
Datum: 09.10.2023  
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, josef.zika@aztraders.cz  
Poznámka:  
Soubor: R-L1-STW-AZP-20.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	59,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	84,4 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	12,1 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,75
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	54,3 W

**Ověření oteplení:**

**Pv < Pmax VYHOVUJE**