

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.10.7. Databáze 2021.09.01, platnost dat od 01.09.2021

Projekt: R-FVE-S
Číslo: R-FVE-S
Rozváděč: R-FVE-S
Datum: 09.09.2021
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-FVE-S.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	24,0 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	19,4 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	2,7 W
Koeficient zohledňující soudobost:		1
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	22,1 W

Ověření oteplení:

Pv < Pmax VYHOVUJE